

Управление образованием
Качканарского городского округа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»

624351, Свердловская область г. Качканар 4 микрорайон, дом 64
телефон/факс: 8(34341) 6-91-52. ИНН 6615006696; ОГРН 1026601125715; КПП 668101001

ОТЧЕТ

О выполнении мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на основании предписания выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа от 12.03.2020 г. №2/1/1

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Установить двери в лестничные клетки с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	до 01.09. 2021 г	Выполнено частично
2	Выполнить дублирование системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников	до 20.03.2020 г	Выполнено 17.03.2020 г.
3	Выполнить перенос дымовых извещателей на расстояние не менее 0,5 м до электросветильников в кабинете канцелярии, кабинет № 23 (биологии)	до 01.04.2020 г.	Выполнено 20.03.2020 г.
4	Выполнить перевод установки с ручного на автоматический	до 01.09.2020 г	Выполнено 28.08.2020 г.
5	Привести АПС в рабочее состояние	до 01.04.2020 г	Выполнено 17.03.2020г
6	Выполнить звуковые сигналы СОУЭ обеспечивающими уровень звука не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	до 01.09.2021 г	Выполнено 28.08.2020г
7	Привести источники резервного питания АПС в рабочее состояние	до 01.04.2020 г	Выполнено 17.03.2020г



Н.И. Сафронова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Фетисов Антон Сергеевич

Действителен с 27.12.2021 по 27.12.2022