

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа**

(наименование органа государственного надзора)

г. Качканар, ул. Крылова, 2-а, тел. 8 (34341) 3-58-32, E-mail: tond-kachkanar@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
(МОУ «СОШ №3»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Полудницына Е.Ю.* Отдел надзорной деятельности и про- № 2

филактической работы Качканарского  
городского округа, Нижнетуринского  
городского округа

(наименование органа ГПН)

от « 6 » февраля 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 17 » февраля 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 12 » марта 2020 г.

проведена проверка

Главным государственным инспектором по пожарному надзору Качканарского ГО,  
Нижнетуринскому ГО Полудницыным Евгением Юрьевичем, Старшим инспектором по  
пожарному надзору Качканарского ГО, Нижнетуринскому ГО Аникиной Еленой Александровной  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»  
(МОУ «СОШ №3»), г. Качканар, 4-й микрорайон, 64*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заместителем директора по АХЧ Мокрецовой Ландыш Марсельевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений тре- бований пожарной безопасности с указа- нием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного наруше- ния	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Установить двери в лестничные клетки с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в при- творах	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ «Технический регламент о требова- ниях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 1.13130.2009: п. 4.2.7 ...Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для само- закрывания и с уплотнением в при- творах...; СНИП 21-01-97* п. 6.18* ...Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособле- нием для самозакрывания и с уплот- нением в притворах...	01.09.2020	
2	Выполнить дублиро- вание системы по- жарной сигнализации на пульт подразделе- ния пожарной охраны без участия работни- ков объекта (и (или) транслирующей этот сигнал организации)	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ «Технический регламент о требова- ниях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ: ч. 7 ст. 83 Сис- темы пожарной сигнализации долж- ны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное ус- тройство в помещении дежурного персонала или на специальные вы- носные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работ- ников объекта и (или) транслирую- щей этот сигнал организации	01.09.2020	
3	В кабинете канцеля- рии расстояние от извещателей до элек- тросветильников вы- полнить не менее 0,5 м.	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ «Технический регламент о требова- ниях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 горизонтальное и верти- кальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и уст-	01.09.2020	



		роЙств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности		
4	На объекте защиты кабинете № 23 расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности	01.09.2020	
5	Не допускать перевода установок с автоматического пуска на ручной	Постановление правительства РФ № 390: п. 62 Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности	01.09.2020	
6	Выполнить звуковые сигналы СОУЭ обеспечивающими уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 3.13130.2009: п. 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	01.09.2020	
7	Привести АПС в ра-	Постановление правительства РФ №	01.09.2020	

	бочее состояние	390: п. 61 На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации)		
8	Привести источники резервного питания АПС в рабочее состояние	Постановление правительства РФ № 390: п. 61 На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации)	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2020 г.  
(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор по пожарному надзору  
Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО  
Полудницын Евгений Юрьевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» марта 2020г.



(подпись)




Старший инспектор по пожарному надзору Качканарского ГО,  
Нижнетуринскому ГО Аникина Елена Александровна,  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

«12» марта 2020г.



Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«12» марта 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Департамента НД МЧС России 8 (495)449-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Фетисов Антон Сергеевич

Действителен с 27.12.2021 по 27.12.2022